

REGLEMENTATION INCENDIE

EXIGENCES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES BLOCS-PORTES DES BATIMENTS D'HABITATION NEUFS (Arrêté du 31 janvier 1986)

| | | MAISONS INDIVIDUELLES EN BANDE | | COLLECTIF | | | | |
|---|---|-----------------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | FAMILLES | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | Logements foyers |
| HAUTEURS(*) | | ≤ R+1 | ≥ R+1 | ≤ R+3 | ≤ 28 m | 28 m < H < 50 m | H ≤ 50 m | |
| Sur mur de recouplement Ferme-porte obligatoire | | CF 1/2 h | CF 1/2 h | CF 1/2 h | CF 1/2 h | CF 1h | Suivant famille | |
| Palière de logement | | | | PF 1/4 h | PF 1/4 h | PF 1/2 h | PF 1/2 h Ferme-porte | |
| Sur cages d'escalier Ferme-porte obligatoire | | | | Pas d'exigence | PF 1/2 h | PF 1/2 h | Suivant famille | |
| Communication escalier/sous-sol Ferme-porte obligatoire | | | | CF 1/2 h | CF 1/2 h | CF 1/2 h | CF 1/2 h | |
| Accès celliers et caves Ferme-porte obligatoire | | | | Pas d'exigence | CF 1/2 h | CF 1/2 h | Suivant famille | |
| Sur paroi de séparation entre celliers Ferme-porte obligatoire | | | | PF 1/2 h | PF 1/2 h | PF 1/2 h | Suivant famille | |
| GAINE GAZ | Dans escalier ou autre partie commune (bloc-porte ou trappe) | | | | Pas d'exigence | PF 1/4 h | PF 1/2 h | Suivant famille |
| | Dans local technique | Accès local | | | Pas d'exigence | PF 1/4 h | PF 1/2 h | |
| | | Bloc-porte ou trappe de gaine | | | Pas d'exigence | PF 1/4 h | PF 1/4 h | |
| Accès vidoir de vide-ordures dans local commun | | | | Pas d'exigence | PF 1/4 h | PF 1/2 h | Suivant famille | |
| Accès réceptacle vide-ordures dans parc de stationnement Ferme-porte obligatoire | | | | Pas d'exigence | CF 1 h | CF 1 h | Suivant famille | |
| Autres emplacements réceptions vide- ordures sauf façade (pas d'exigence) Ferme-porte obligatoire | | | | Pas d'exigence | CF 1/2 h | CF 1/2 h | Suivant famille | |
| Local VMC inversée | | | | PF 1/2 h | PF 1/2 h | PF 1/2 h | PF 1/2 h | |
| Sas d'isolement ascenseurs en sous-sol (caves ou parcs de stationnement) Ferme-porte obligatoire | | | | PF 1/2 h | PF 1/2 h | PF 1/2 h | PF 1/2 h | |
| <ul style="list-style-type: none"> Hall/escalier et hall/services collectifs Accès unité de vie Circulation/services collectifs (en étage) | | | | | | | PF 1/2 h avec ferme-porte | |
| <ul style="list-style-type: none"> Si handicapés physiques : accès local d'attente | | | | | | | PF 1/2 h | |

(*) Les hauteurs de bâtiment sont égales à la distance entre le sol directement accessible aux engins de secours et de lutte contre l'incendie et le plancher bas du logement le plus haut.