BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI60

1V EI60/SP51 DAS - BANDEAU GROOM - PROFEU HOSPITALIER

Référence Commerciale : 1V SP51 BANDEAU

MBD-214

PV FEU : 13-A-675 **FEU :** EI_1 60 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2060

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98mm
HUISSERIE	Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en périphérie **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 36kg/m^2
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2300 Largeur : 630 à 1070 (limite de fabrication GROOM : FF = 700mini) **Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel** **Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
EQUIPEMENTS	Bandeau électromagnétique de sécurité BEMS V2 Posé côté paumelles Ferme-porte bras glissière - Angle Maxi d'attente : 130° **Modes de commande :** • Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

Consommation (*)

24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis
1.7 W	1.7 W	3.2 W	3.2 W

(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

VARIANTES ADMISES

Équipements :
- Ferme-porte GR400 (force 3) : **L maxi = 930**
- Ferme-porte GR500 (force 3 à 5)
- Choix de l'alimentation électrique du bandeau (à gauche ou à droite)
- Contact de position (porte en position d'attente et/ou de sécurité) intégré au bandeau

Quincailleries :
- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)

Regards vitrés EI60 : (MBO-027-3)
- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

Contrôles d'accès :
- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
- Gâche électrique (Rupture ou Émission) EFF Série 1-8

Verrouillage d'Issues de Secours :
- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL (MALER-60055) ; EFF 332 (MALER-60139) ; DORMA TV500 (MALER-60195) en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail
- Bandeau ventouse GRS300 (MALER-60170)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org *(uniquement sur demande)*

NF PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)