BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI60

2V EI60/SP51 DAS - BANDEAU DORMA - CHANT DROIT - PROFEU HOSPITALIER

Référence Commerciale : 2V SP51 BANDEAU

MBD-298

PV FEU : 13-A-797 **FEU :** EI_2 60 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2060

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98mm
HUISSERIE	Huisserie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en périphérie Battement chant droit avec joint intumescent **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 36kg/m²
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2500 Largeur service : 1230 maxi Largeur semi-fixe : 630 (*) à 1230 (*) 530 mini si service 1030 maxi (limite de fabrication DORMA : FF = 1369mini) **Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel** **Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
EQUIPEMENTS	Bandeau DORMA GSR EMF1 posé côté paumelles Ferme-porte bras glissière Angle Maxi en attente : 150° (Service) et 130° (Semi-fixe) **Modes de commande :** • Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

Consommation (*)

24V Rupt	48V Rupt
1.4 W	2.2W

(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

VARIANTES ADMISES

Équipements :
- Ferme-porte DORMA TS 91 (force 3/4) - Largeur : 1100 maxi
- Ferme-porte DORMA TS 92 (force 2-4) - Largeur : 1100 maxi
- Ferme-porte DORMA TS 93 (force 3-5) - Largeur : 1230 maxi
- Contacts de position de sécurité

Quincailleries :
- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)

Regards vitrés EI60 : (MBO-027-3)
- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

Verrouillage d'Issues de Secours :
- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL (MALER-60055) ; EFF 332 (MALER-60139) ; DORMA TV500 (MALER-60195),
- **UN APPAREIL PAR VANTAIL**, en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org *(uniquement sur demande)*

NF PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)