




Alimentation si
DRF sur CMSI



Rail à installer en pente de 1 à 2% pour
assurer la fermeture par gravité du vantail



GAUCHE



DROITE

Cliant:

Chantier:

Date:

Ce plan est la propriété de la société MALERBA. Il ne peut être reproduit ou divulgué sans notre autorisation.



N° plan: X22-7-0290 / A Mise en oeuvre pour: COULISSANTE

Titre: PORTE EI120 A 1 VANTAIL SUR RAIL INCLINE - HT BAIE <3000 - BUTEE MUR PERPENDICULAIRE

Rue Paul Malerba 69470 Cours-la-Ville Tél: 04.74.89.85.85